

Enedis Accueil Urbanisme

Commune de FONT ROMEU ODEILLO VIA
Service urbanisme
Hôtel de ville - Avenue du professeur Trombe
66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIACourriel : laro-urbanisme@enedis.fr
Interlocuteur : BERBACH OlivierObjet : Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme
Il est très important de nous communiquer le numéro de ce PA au moment du dépôt du ou
des futurs permis de construire.
MONTPELLIER, le 02/05/2025

Madame, Monsieur,

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'Autorisation d'Urbanisme PA0661242500002 concernant la
parcelle référencée ci-dessous :

<u>Adresse :</u>	Lieu dit
	Les cirelles
	66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA
<u>Référence cadastrale :</u>	Section OC , Parcalle n° 0001
<u>Nom du demandeur :</u>	ALTISERVICE

Nous avons instruit cette demande sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le projet. Compte tenu du type de projet, nous avons basé notre réponse sur l'hypothèse d'une modification de puissance, avec une puissance de raccordement finale du projet égale à 500 kVA triphasé.

Nous vous informons que, sur la base des hypothèses retenues pour notre analyse, le raccordement de ce projet au réseau public de distribution nécessite un branchement avec des travaux sur le réseau (extension).

Cette réponse est donnée à titre indicatif et est susceptible d'être revue dans le cas :

- de la non obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires ;
- de la non obtention des autorisations administratives ou de prescriptions administratives ;
- d'une évolution du réseau électrique depuis la date de la demande en objet ;
- d'une évolution de la demande du pétitionnaire (puissance, situation...).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Olivier BERBACH

1/1